

熱源の違いによるイニシャルコスト（設備費）ランニングコスト（燃料費）は電気ヒーター方式の１０帖間を１００とした場合、おおよそ次のようになります。

イニシャルコスト（設備費）比較

熱源方式	設備費【１０帖間】	設備費【３０帖間】
電気ヒーター	100	285
プロパンガス熱源機	70	150
都市ガス熱源機	70	150
灯油熱源機	80	160
ヒートポンプ熱源機	135	210
エコキュート熱源機	170	対応エリア１８帖まで

※エコキュート方式は給湯機能も兼ね備えているので単純に比較はできません。

ランニングコスト（燃料費）比較

熱源方式	ランニングコスト【１０帖間】	ランニングコスト【３０帖間】
電気ヒーター	100	300
プロパンガス熱源機	55	165
都市ガス熱源機	50	150
灯油熱源機	35	105
ヒートポンプ熱源機	28	64
エコキュート熱源機	25	対応エリア１８帖まで